

Таблиця 3 Гранично допустимі значення напруги доторкання U_{dot} та сили струму I_L , що проходить через тіло людини при аварійному режимі електроустановки

Вид струму	Нормоване значення	Тривалість дії струму t, с					
		0,1	0,2	0,5	0,7	1,0	Більше 1,0
Змінний, 50 Гц	U_{dot} , В (не більше)	500	250	100	70	50	36
	I_L , mA (не більше)	500	250	100	70	50	6
Постійний	U_{dot} , В (не більше)	500	400	250	230	200	40
	I_L , mA (не більше)	500	400	250	230	200	15